

p. W. Jasniak
URZĘDNIK
1.12.2018
-12-05

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE**

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn
www.psse-krotoszyn.pl

- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

oryginał - kopia

ON-HK.421.3.10.7.2018

Krotoszyn, 3 grudzień 2018r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody w wodociągu Dziełice, PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie, laboratorium Cielcza, ul. Gajówka 1 Nr SPR/3202/2018, SPR/3203/2018 z dnia 09.11.2018r.**

**stwierdza
woda z wodociągu Dziełice spełnia wymagania określone
w w/w rozporządzeniu
w zakresie przeprowadzonych badań**

Uzasadnienie

Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

- Otrzymuje:
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Koźmińska 19
63-708 Rozdrażew
 2. Wójt Rozdrażewa
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
 3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

lek. med. Andrzej Rolle

TH

Strona 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

Telefony:

- informacja o numerach wewnętrznych 627253235
- PPIS w Krotoszynie 627252635
- fax 627220591
- e-mail: sekretariat@psse-krotoszyn.pl

- kierownik oddziału nadzoru 627253234 wew.45
- oddział nadzoru sekcja higieny komunalnej 627253234 wew. 38
- e-mail: higiena.komunalna@psse-krotoszyn.pl

ul. Floriańska 10
63-700 Krotoszyn

www.psse-krotoszyn.pl

oryginał - kopia

ON-HK.421.3.11.8.18

Krotoszyn, 3 grudzień 2018r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1. ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2017r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2018r. poz. 1152), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294) - **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań jakości wody w wodociągu Dąbrowa, PWiK Sp.z o.o. w Jarocinie, laboratorium Cielcza, ul. Gajówka 1 Nr SPR/3200/2018, SPR/3201/2018 z dnia 09.11.2018r.**

stwierdza
woda z wodociągu Dąbrowa spełnia wymagania określone
w w/w rozporządzeniu
w zakresie przeprowadzonych badań

Uzasadnienie

Przebadane próbki wody spełniają wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294)

- Otrzymuje: 1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych
ul. Koźmińska 19
63-708 Rozdrażew
2. Wójt Rozdrażewa
ul. Rynek 3
63-708 Rozdrażew
3. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KROTOSZYNIE

lek. med. Andrzej Rolle

TH